

Commune de Premier
Place du Collège 1
1324 Premier

Epalinges, le 02.07.2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VD-2128

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Commune de Premier
Prélèvement du : 22.06.2026
Date arrivée : 22.06.2026
Effectué par : Monsieur Yanick HERITIER, Inspecteur des eaux

ÉCHANTILLON

26-24923 Eau de fontaine publique
4334 - Premier, F1 - Fontaine, Rue des Fontaines 11, 1324 Premier

Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 26-24923

Heure : 10h00
Secteur : 4334 - Premier
Lieu de prélèvement : F1 - Fontaine, Rue des Fontaines 11, 1324 Premier
Dénomination spécifique : Eau de fontaine publique
Température de l'eau : 16.4 °C

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	48 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	0.1 ± 0.0 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	8.0 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	359 ± 18 mg/L		
751-MON-002	Dureté totale	30.8 ± 1.5 °f	M : min. 10.0 °f	
751-MON-004	Dureté carbonatée	29.4 ± 1.5 °f		
751-MON-004	Conductivité électrique à 20°C	511 ± 26 µS/cm	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-007	Nitrite	non décelé	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-009	Ammonium	<0.013 mg/L	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		
751-MON-002	Sodium	2.3 ± 0.2 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
751-MON-002	Magnésium	10.8 ± 1.1 mg/L	M : max. 125.0 mg/L	
751-MON-002	Potassium	<0.5 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	
751-MON-002	Calcium	106 ± 11 mg/L	M : max. 200 mg/L	
751-MON-001	Fluorure	<0.10 mg/L	max. 1.50 mg/L	Conforme
751-MON-001	Chlorure	3.0 ± 0.5 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	
751-MON-001	Bromure	non décelé		
751-MON-001	Nitrate	7.8 ± 1.2 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
751-MON-001	Sulfate	6 ± 1 mg/L	M : max. 50 mg/L	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau assez dure. (Notice technique SSIGE W10027)

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

La Chimiste cantonale
Dr Lucie CATIAU

P.O. 